



PRESCRIZIONI:

- 1) CALCESTRUZZO - cemento Portland EN 197-1/CEM I/A-L 42.5 R - classe di esposizione XF3 - fondazione (UNI 11104:2004) - classe di esposizione XC4 - elevazione (UNI 11104:2004) - A/C max = 0.45-0.50 - C 32/40 N/mm² - fondazione - Dmax inerte fondazione = 30 mm - Dmax inerte elevazione = 20 mm - contenuto minimo di cemento 350 Kg/m³ - classe di consistenza S4-S5
2) ACCIAIO D'ARMATURA B450C
3) COPRIFERRO: - 3.0 cm fondazione - 2.5 cm elevazione
4) GIUNZIONE DEI FERRI DI PARETE: - In mezzia della campata con sovrapposizione di 80 cm
5) GANCI DELLE STAFFE: - Per Ø 8 = 10 cm angolo di piegatura 135°

COMUNE DI MATERA

REALIZZAZIONE DI N°8 ALLOGGI DI E.R.P. SOVVENZIONATA CON RIFERIMENTO AL USO DI PROCEDURE BIOLIMATICHE E MATERIALI BIODEGRADABILI, NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE DEL BORGO LA MARTELLA SUBCOMPARTO B - PROGETTO STRUTTURE - corpo A - C -
COMITENTE: ARCONO 3449713 BG dft101
COMUNE DI MATERA
armatura trav. 2° Impalcato
Ing. Giovanni Losito